

Интегрированная система безопасности
"Стрелец-Интеграл"

Блок сигнальной линии БСЛ240-И исп. В

Паспорт
СПНК.425557.024-В ПС
Ред. 1.0

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Блок сигнальной линии БСЛ240-И исп. В (далее – БСЛ240-И) предназначен для работы в составе интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл".

1.2 БСЛ240-И предназначен для организации охранной и пожарной сигнализации, для управления внешней световой, звуковой сигнализацией или другими исполнительными устройствами.

1.3 БСЛ240-И имеет одну кольцевую двухпроводную сигнальную линию (СЛ).

1.4 БСЛ240-И контролирует состояние и управляет устройствами, подключенными к СЛ.

1.5 Адресными устройствами СЛ могут являться пожарные, охранные извещатели, входные, выходные (исполнительные) модули и устройства оповещения.

1.6 Количество адресных устройств, подключаемых в СЛ – до 240 шт.

1.7 Питание БСЛ240-И осуществляется от внешнего резервированного источника постоянного напряжения 9-28 В. Максимальный ток потребления - 480 мА при питании от 12 В и 260 мА при питании от 24 В.

1.8 Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч.

1.9 Средний срок службы – не менее 10 лет.

1.10 Габаритные размеры – 210×143×38 мм.

1.11 Масса блока – не более 0,4 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность блока соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СПНК.425557.024-В	Блок сигнальной линии БСЛ240-И исп. В Комплект принадлежностей: Перемычка (шаг 2.54 мм)	1 шт. 1 шт.
	Шуруп универсальный 3×30	4 шт.
	Дюбель пластмассовый 6×30	4 шт.
СПНК.425557.024-В ПС	Паспорт	1 экз.
СПНК.425557.024-В РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок сигнальной линии

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических условий ТУ 4372-118-23072522-2009 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации блока – 10 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при условии обслуживания сервис-центром, аккредитованным предприятием-изготовителем.

4.3 Блоки, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя.

4.4 В случае устранения неисправности блока (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого блок не использовался по причине неисправности.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

28.04.2015