

ТУ 16.К71-310-2001


«Кабели, не распространяющие горение,
с низким дымо- и газовыделением»

Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012



ВВГ-Пнг(А)-LS

Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением в плоском исполнении.



Технические характеристики

Напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ

Материал жил: Медь

Изоляция: ПВХ

Оболочка кабеля: ПВХ

Особенности: Не распространяющие горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением

Способ прокладки: Групповая

Коды ОКП: **35 3300**

Технические характеристики

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 УХЛ, категории размещения 1 и 5

Диапазон температур эксплуатации от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Относительная влажность воздуха при температуре до $+35^{\circ}\text{C}$ до 98%

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°C

Номинальная частота 50 Гц

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:

на напряжение 0,66 кВ 3 кВ

на напряжение 1 кВ 3,5 кВ

Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже: 7,5 наружных диаметров кабеля

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более 70°C

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более 50 Н/мм^2

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию

Срок службы 30 лет

Характеристика пожарной безопасности

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке и соответствуют классу пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 П16.8.2.2.2

Кабели характеризуются низким количеством выделения хлористого водорода при горении и тлении изоляции, оболочки и защитного шланга, не более 140 мг/г.

Кабели характеризуются низкой дымообразующей способностью при горении и тлении — снижение светопрозрачности в испытательной камере не более, чем на 50%.

Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения должно быть более 40 г/м^3

Конструкция

1. Токопроводящая жила — медная однопроволочная 1 класса по ГОСТ 22483-2012.
2. Изоляция — из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой) расцветки.
3. Изолированные жилы уложены в одной плоскости.
4. Наружная оболочка — из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением

Применение

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Кабели предназначены для нужд народного хозяйства и используются на промышленных и энергетических объектах. Кабели могут эксплуатироваться в системах атомных станций классов 3 и 4 по классификатору ОПБ 88 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Кабели предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии, а также для использования в жилых и общественных зданиях.